

INFORMACJA TECHNICZNA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPLNEJ

W związku z treścią § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92) Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. informuje:

- Wykaz sieci ciepłych systemu ciepłowniczego PEC w Mławie Sp. z o.o. wg stan na 31 grudnia 2024 r. zestawiono w tabeli nr 1

tabela nr 1

l.p.	opis odcinka	długość instalacji w metrach			pojemność wodna instalacji m ³
		instalacja kanałowa	instalacja w technologii rur preizolowanych	razem	
1	Sieć ciepłownicza zasilana z Centralnej Ciepłowni	2 082	4 308	6 390	142,1
2	Zewnętrzne instalacja odbiorcza za grupowymi węzłami cieplnymi	457	0	457	6,6
I	Łączna długość instalacji służących do przesyłu i dystrybucji ciepła wytwarzanego w Centralnej Ciepłowni	2 539	4 308	6 847	148,7
1	Sieć ciepłownicza niskoparametrowa (zewnętrzna instalacja odbiorcza) zasilana z kotłowni osiedlowej ul. Osiedle Młodych 10 A	435	557	992	9,2
2	Sieć ciepłownicza niskoparametrowa (zewnętrzna instalacja odbiorcza) zasilana z kotłowni osiedlowej przy ul. Narutowicza 19A	0	292	292	2,7
3	Sieć ciepłownicza niskoparametrowa (zewnętrzna instalacja odbiorcza) zasilana z kotłowni osiedlowej przy ul. Broniewskiego 6	0	250	250	2,4
4	Sieć ciepłownicza niskoparametrowa (zewnętrzna instalacja odbiorcza) zasilana z kotłowni osiedlowej przy ul. Napoleońskiej 21 A	60	0	60	0,6
II	Łączna długość sieć ciepłowniczych niskoparametrowych (zewnątrznych instalacji odbiorczych) zasilanych z kotłowni osiedlowych	495	1 099	1 594	14,4
III	Łączna długość instalacji służących do przesyłu i dystrybucji ciepła w PEC w Mławie Sp. z o.o.	3 034	5 407	8 441	163,1

- Stan techniczny sieci ciepłej wykonanej w technologii preizolowanej - bez uwag.
- Stan techniczny sieci ciepłej w technologii kanałowej umożliwia dalszą eksploatację – wymaga szczególnego nadzoru ze względu na wiek przekraczający 46 lat.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Jaros